

प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या: UPFS/2025/51944/KAS/KASGANJ/115/CFO

दिनांक: 03/10/2025

प्रमाणित किया जाता है कि मैसर्स **S K V ACEDAMY KASGANJ** (भवन/प्रतिष्ठान का नाम) पता **556, Nadrai gate Bankner mathura bareliy highway, KASGANJ** तहसील - **KASGANJ**, प्लाट एरिया **5035 sq.mt**, कुल कवर्ड एरिया **1983.66** (वर्ग मीटर), ब्लॉकों की संख्या - **1** जिसमें

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लॉक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
SKV ACEDAMY KASGANJ	2	0	7.05 mt.

है। भवन का अधिभोग मैसर्स **S K V ACEDAMY KASGANJ** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं का निरीक्षण **मुख्य अग्निशमन अधिकारी** द्वारा दिनांक **15/10/2025** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री **KUMKUM VARSHNEY Email skvacademyksj@gmail.com Mob. 9997406400** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **15/10/2025** से **14/10/2028** तक **3** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मैसर्स **S K V ACEDAMY KASGANJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मैसर्स **S K V ACEDAMY KASGANJ** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : A. FIRE NOC IS ONLY FOR CONSTRUCTED PART OF THE BUILDING. B. ANY FUTURE ALTERATION OR EXPANSION OF THE BUILDING, PRIOR PERMISSION FROM FIRE SERVICE DEPARTMENT WOULD BE NECESSARY. C. MANDATORY CONDITION AS PER NBC PART-II: FIRE WATER STORAGE TANK OF 5000 LTRS CAPACITY, 450 LPM FIRE PUMP, DOWN COMER SYSTEM AND HOSE REEL SHALL BE INSTALLED WITHIN A PERIOD OF ONE MONTH FAILING WHICH FIRE NOC SHALL BE DEEMED AUTOMATICALLY CANCELLED.

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों, सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है। इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा। यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है।"

हस्ताक्षर (निर्गमन अधिकारी)

(मुख्य अग्निशमन अधिकारी)



Digitally Signed By
(ANAND SINGH RAJPUT)

[9A7C41E2D8F54B16AC9037FBE1246D88C5E71A3F]

15/10/2025

निर्गत किये जाने का दिनांक : 15/10/2025
स्थान : KASGANJ